

BYGNINGDELSKORT

Sagsnavn: Lindholm Brygge 9

Entreprise: EI

Virksomhed: Erik Lytzen A/S

Emne: Installationer

Specifikation

Omfatter:	Røgmelder
Leverandør:	Siemens
Materiale:	Plast
Type/model:	SD230N (5TC1296)
Farve:	Hvid



Udførelse

Indbygningsår:	2019
Indbygningsgaranti:	1 år
Forventet levetid:	10 år

Interval for vedligehold

Eftersyn:	Kvartalsvis
Vedligehold:	Halvårligt

Instruktioner for vedligehold

Eftersyn:	Udfør funktionstest
Vedligehold:	Røgalarmen renses udvendigt, f.eks. med en let fugtet klud. Røgalarmen skal udskiftes efter 10 år
Rengøring, løbende:	Rengøring med let fugtig klud

Henvisninger

Bilag	Henvisning
Manualer	Henvisning